


SEZIONI SCAVO TIPO PER POSA TUBAZIONI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Scala 1:20 - misure in cm


SCAVO SU STRADA ASFALTATA

SCAVO NON ARMATO h= 135 cm
TUBAZIONE ACQUEDOTTO PEAD DE90mm PN16




SCAVO SU STRADA ASFALTATA

SCAVO NON ARMATO h= 135 cm
TUBAZIONE FOGNATURA PVC DE250 mm




SCAVO SU MULATTIERA

SCAVO NON ARMATO h= 135 cm
TUBAZIONI ACQUEDOTTO PEAD DE90mm PN16



SCAVO SU MULATTIERA/PRATO


SCAVO NON ARMATO h= 135 cm
TUBAZIONE FOGNATURA PVC DE250 mm



PARTICOLARI FOGNATURA


ALLACCIAMENTO IN TUBAZIONE - sezione

Scala 1:20



ALLACCIAMENTO IN CAMERETTA - sezione

Scala 1:20




SEZIONI SCAVO TIPO PER POSA TUBAZIONE FOGNATURA

Scala 1:20 - misure in cm

SCAVO SU STRADA ASFALTATA


SCAVO ARMATO h > 150 cm



PARTICOLARI RETE ACQUEDOTTO


PARTICOLARE ALLACCIAMENTO TIPO

IDRANTE SOPRASUOLO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO - Non in scala



PARTICOLARE ALLACCIAMENTO TIPO

ALLA RETE DI ACQUEDOTTO - Non in scala




POZZETTO TIPO PREFABBRICATO

CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO


h variabile Ø 800 mm

Scala 1:20 misure in mm



SEZIONE DI SCAVO TIPO PER POSA PASSACAVI CORRUGATO

Scala 1:20 - misure in cm



DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI
COLLE BRIANZA



COMUNE DI
S. MARIA HOE'



REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA
FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOE'

COMMITTENTE:



Lario Reti Holding S.p.A.
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Roberto Serra Gropelli

Tel. + 39 0341 359.120
E-mail: r.serragropelli@larioreti.it

STUDIO DI PROGETTAZIONE:



DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI

Lecco Via Flandria 13, 23900 (LC)
Tel. + 39 0341 359.111
Pec: ingegneria@larioretipec.it

PROGETTISTA:

ing. Marco Rusconi

Tel. + 39 0341 359.120
E-mail: musconi@larioreti.it

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO:

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI DEI MANUFATTI IN PROGETTO:
ACQUEDOTTO E FOGNATURA

NUMERO:

G5

SCALA:

1:20

REDAITTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
MMR	settembre 2019	MR	novembre 2019	MR	novembre 2019
REVISIONE N.	DESCRIZIONE:				DATA

NUMERO INTERVENTO:	PDA 2017-102 EX	CODICE PROGETTO:	AB04	COMMESSA :	45222
--------------------	-----------------	------------------	------	------------	-------

Tel. + 39 0341 359.120
E-mail: musconi@larioreti.it

COLLABORATORI:

ing. Manuela M. Rigamonti